



# SM15K-series

- **SM 70-CP-450**
- **SM 210-CP-150**
- **SM 500-CP-90**
- **SM 1000-CP-45**
- **SM 1500-CP-30**

## **Firmware Update**

It is strongly recommended, first to perform a firmware update before further operation. See chapter 3 of this manual for instructions.

## **Driver & Example Software**

For several applications and Interfaces there is Driver & Example Software available on our website. See [PRODUCTS\SM15K\DOWNLOADS](#).

## **QUICK START GUIDE**

Contents:

- 1 – [Safety Instructions](#)
- 2 – [Sicherheitshinweise](#)
- 3 – [Consignes de Sécurité](#)
- 4 – [Quick Start](#)
- 5 – [EU Declaration of Conformity](#)

# 1 SAFETY INSTRUCTIONS - SM15K-series

## 1.1 Caution

The following safety precautions must be observed during all phases of operation, service and repair of this equipment. Failure to comply with the safety precautions or warnings in this document violates safety standards of design, manufacture and intended use of this equipment and may impair the built-in protections. Delta Elektronika shall not be liable for user's failure to comply with these requirements.

## 1.2 Installation Category

The Delta Elektronika power supplies have been evaluated to installation category II (Over voltage category II).

## 1.3 Grounding of Mains Terminals (AC Power Terminals)

This product is a safety Class 1 unit. To minimize shock hazard, the unit must be connected to the AC Power Supply mains through a four conductor power cable, with the ground wire firmly connected to an electrical ground (safety ground) at the power outlet.

For units designed to be hard-wired to the mains supply, the protective earth terminal must be connected to the safety electrical ground before another connection is made. Any interruption of the protective ground conductor, or disconnection of the protective earth terminal will cause a potential shock hazard that might cause personal injury.

## 1.4 Grounding of DC Power Terminals

If the DC power terminal of a unit is specified to sink or source to a maximum of 60VDC, and either the 'minus' or 'plus' DC power terminal is grounded, the voltage on the DC power terminals and sense connections can be considered safe.

**Warning!** When the 'plus' DC power terminal can exceed 60VDC in respect to the 'minus' DC power terminal, additional external measures must be taken to ensure safety isolation of the DC power terminals and sense connections.

**Warning!** When the 'minus' DC power terminal of the unit can exceed 60VDC / 42.4Vpk in respect to ground, additional external measures must be taken to ensure safety isolation of the DC power terminals and sense connections.

The standard LAN, USB and Interlock connectors and optional interfaces are at ground level and can be considered safe if the 'minus' DC power terminal of the unit does not exceed 1000VDC / 707Vpk in respect to ground for SM70-CP-90, SM210-CP150, SM500-CP-90 and SM1000-CP-45, or does not exceed 1500VDC / 1060Vpk in respect to ground for SM1500-CP-30.

**Caution 1:** If a low voltage unit has both DC power terminals floating, or if the terminals are in series with an external high AC or DC voltage, the 'minus' DC power terminal can exceed the safe value in respect to ground as specified in the above warning!

**Caution 2:** Although a high voltage unit is set to a safe voltage below 60VDC, for safety it must always be considered as a high voltage unit! Wrong operation, a programming error or an external defect can result in an unsafe high DC output voltage.

For more information regards Grounding & Safety, see the online application note "*Safe operation of a power supply*".

## 1.5 Danger of electrical shock

Touching the contacts of the mains plug or wires directly after disconnecting from the mains, can cause an electrical shock. And there can still be a dangerous voltage between one of the DC power terminals and the PE because of charged X-capacitors. This can also happen when the DC power output is switched off, but the unit is still switched on! Therefore never touch PE and one of the DC power terminals at the same time.

## 1.6 Connection to mains supply

Either connect to the mains supply permanently or via an industrial type plug, complying with IEC 60309.

"Permanently connected equipment" or "Pluggable equipment type B".

## 1.7 Fuses

Fuses to be changed by authorized Delta Elektronika service personnel only, for continued protection against risk of fire.

## 1.8 AC Input Ratings

Do not use an AC Supply which exceeds the AC input voltage and frequency rating of this unit. The AC input voltage and frequency rating of the Delta Elektronika power supply series are stated in the accompanying datasheet.

## 1.9 Live Circuits

Operating personnel should not remove the unit covers. No internal adjustment or component replacement is allowed by non Delta Elektronika qualified personnel. Never replace components with the power cable connected. To avoid injuries, always disconnect power, remove external voltage sources and discharge circuits before touching components.

## 1.10 Parts Substitutions & Modifications

Parts substitutions and modifications are allowed by authorized Delta Elektronika service personnel only. For repairs the unit must be returned to a Delta Elektronika service facility.

### 1.11 Removal of (safety) covers

Safety cover(s) are used to cover potentially hazardous voltages.

Observe the following when removing safety cover(s):

- Switch off the unit and disconnect the unit from the AC mains supply and from the DC power application.
- Wait for 5 minutes to allow internal capacitors to discharge, then unscrew and remove the cover(s).
- Always place the cover(s) back before connecting the unit to the mains supply again.

### 1.12 Handling and mounting

**Warning!** Unit weight is 27kg! Take care when unpacking or moving unit: lift with 2 persons or use a lift tool.

- Risk of crushing or clamping of limbs!
- Risk of cutting: unit has sharp edges and corners!

**Warning!** No wall mounting or ceiling mounting allowed! Risk of crushing under unit.

Only mount unit horizontally, place on a stable surface or use rack mounting.

### 1.13 Rotating fan, thermal burn

Proper air flow is required for cooling of the unit. This enables operation at full power and a longer life time.

If the unit gets over heated, the power will shut down until unit has cooled down again.

**Warning!** Top cover and fan exhausts can get hot. Avoid touching these while operating the unit at high power!

**Warning!** Do not block fan openings, or air exhausts. Do not try to enter fan openings by any object to obstruct fan.

Long hair can get stuck in fan, wear a hairnet if you have long hair.

**Warning!** Do not (dis)connect cables to the DC power terminals while the unit is on. Sudden making or breaking of high DC currents can cause large sparks, even at low voltages. Risk of thermal burn and fire!

### 1.14 Electro medical devices

**Warning!** High currents can run through the DC power terminals. These currents cause strong magnetic fields. Do not come near if you have an electro medical device such as a pacemaker.

### 1.15 Environmental Conditions

- The Delta Elektronika power supplies safety approval applies to the following operating conditions:
- Usage : Indoor use only.  
**Warning!** Not intended to be used in the presence of children or animals!
- Ambient temperature : -20 to 50 °C.
- Maximum relative humidity : 95%, non condensing, up to 40 °C, 75%, non condensing, up to 50 °C.
- Altitude : Do not use above 2000 m sea level.  
**Warning!** Electrical Creepage & Clearance not valid for higher altitudes!
- Pollution degree : 2

### 1.16 Symbols & markings



*Caution risk of electrical Shock.*



*Instruction manual symbol. The instrument will be marked with this symbol when it is necessary for the user to refer to the instruction manual.*



*Protective ground conductor terminal.*



*Off (supply).*



*On (supply).*

## WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

### 1.17 Correct Disposal of this Product

Applicable in the European Union.



This marking shown on the product, its packing or its literature indicates that it should not be disposed with other wastes at the end of its working life, but should be collected separately to recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

## 2 SICHERHEITSHINWEISE - SM15K-series

### 2.1 Vorsicht

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen müssen in allen Betriebs-, Service- und Reparaturphasen dieses Geräts befolgt werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen oder Warnungen in diesem Dokument verstößt gegen die Sicherheitsstandards im Hinblick auf Bauart, Produktion und vorgesehene Nutzung dieses Geräts und kann die eingebauten Schutzvorrichtungen beschädigen. Delta Elektronika haftet nicht dafür, wenn der Nutzer diesen Anforderungen nicht nachkommt.

### 2.2 Installationskategorie

Die Stromversorgungen von Delta Elektronika wurden der Installationskategorie II (Überspannungskategorie II) zugeordnet.

### 2.3 Erdung der Netzanschlussklemmen (AC-Einspeiseklemmen)

Dieses Produkt ist ein Gerät der Sicherheitsklasse 1. Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu minimieren, muss das Gerät mit einem Vierleiter-Stromkabel mit dem AC-Stromversorgungsnetz verbunden werden. Hierbei muss der Schutzleiter fest mit einem elektrischen Erdungsanschluss (Schutzleiter) an der Stromquelle verbunden sein. Bei Geräten, die fest mit dem Versorgungsnetz verdrahtet werden, muss die Schutzerdungsklemme mit dem Sicherheitserdungsanschluss verbunden werden, bevor eine andere Verbindung hergestellt wird. Eine Unterbrechung des Schutzleiters oder eine Trennung der Schutzerdungsklemme kann zu einem elektrischen Schlag führen, der zur Verletzung von Personen führen kann.

### 2.4 Erdung der DC-Anschlussklemmen

Wenn die DC-Anschlussklemme eines Geräts dafür ausgelegt ist, maximal 60 VDC zu empfangen oder zu beziehen und entweder die 'minus' oder 'plus' DC-Anschlussklemme geerdet ist, kann die Spannung auf den DC-Anschlussklemmen und Sense-Verbindungen als sicher angesehen werden.

**Warnung!** Wenn die 'plus' DC-Anschlussklemme im Verhältnis zur 'minus' DC-Anschlussklemme 60 VDC überschreiten kann, müssen zusätzliche externe Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheitsisolation der DC-Anschlussklemmen und Sense-Verbindungen sicherzustellen.

**Warnung!** Wenn die 'minus' DC-Anschlussklemme im Verhältnis zur Erdung 60 VDC/42,4 Vpk überschreiten kann, müssen zusätzliche externe Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheitsisolation der DC-Anschlussklemmen und Sense-Verbindungen sicherzustellen.

Die standardmäßigen LAN-, USB- und Interlock-Verbinder sowie optionale Schnittstellen sind auf Erdpotential und können als sicher angesehen werden, wenn die 'minus' DC-Anschlussklemme des Geräts im Verhältnis zur Erdung 1000 VDC/707 Vpk nicht überschreitet für SM70-CP-450, SM210-CP-150, SM500-CP-90 und SM1000-CP-45, oder 1500VDC / 1060Vpk im Verhältnis zur PE für SM1500-CP-30.

**Vorsicht 1:** Falls beide DC-Anschlussklemmen eines Niederspannungsgerätes potentialfrei sind oder falls die DC-Klemmen in Reihe mit einer externen AC- oder DC-Hochspannung geschaltet sind, kann die 'minus' DC- DC-Anschlussklemme den sicheren Wert in Bezug auf die Erdung wie in der Warnung oben spezifiziert überschreiten.

**Vorsicht 2:** Obwohl ein Hochspannungsgerät mit einer sicheren Spannung unter 60 VDC betrieben wird, muss es zur Sicherheit immer als Hochspannungsgerät angesehen werden! Falsche Bedienung, ein Programmierfehler oder ein externer Fehler können zu einer unsicheren, hohen DC-Ausgangsspannung führen.

Für weitere Informationen und Schaltpläne hinsichtlich Erdung und Sicherheit, siehe den online Applikationshinweis 'Safe operation of a power supply'.

### 2.5 Gefahr eines elektrischen Schlags

Das Berühren der Kontakte des Netzsteckers oder der Kabel direkt nach der Trennung vom Netz kann zu einem elektrischen Schlag führen. Und aufgrund von geladenen X-Kondensatoren, kann gefährliches Potential zwischen 'plus' oder 'minus' DC-Anschlussklemme und PE bestehen oder entstehen. Auch wenn die DC-Anschlussklemmen ausgeschaltet sind, aber das Gerät noch eingeschaltet ist. Daher niemals gleichzeitig PE und einen der DC-Anschlussklemmen berühren mit bloßen Händen.

### 2.6 Verbindung mit dem Versorgungsnetz

Entweder permanent mit dem Versorgungsnetz verbinden oder via einer Industriesteckverbindung entsprechend IEC 60309. „Permanent verbundene Ausrüstung“ oder „Steckbare Ausrüstung Typ B“.

### 2.7 Sicherungen

Sicherungen dürfen ausschließlich von autorisiertem Delta Elektronika-Service-Personal ausgetauscht werden, um Brandgefahr dauerhaft auszuschließen.

### 2.8 AC-Eingangsleistung

Verwenden Sie keine AC-Versorgung, welche die AC-Eingangsspannung und Frequenzleistung dieses Geräts überschreitet. Die AC-Eingangsspannung und Frequenzleistung der Delta Elektronika-Stromversorgungsserie sind im beiliegenden Datenblatt angegeben.

### 2.9 Spannungsführenden Stromkreise

Bedienungspersonal darf die Geräteabdeckungen nicht entfernen. Interne Einstellungen oder Bauteilaustausche sind ausschließlich qualifiziertem Personal von Delta Elektronika gestattet. Bauteile nie bei eingestecktem Stromkabel austauschen. Um Verletzungen zu vermeiden, vor dem Berühren von Bauteilen immer den Strom trennen, externe Spannungsquellen entfernen und Stromkreise entladen.

## 2.10 Teileaustausch & Modifikationen

Teileaustausch und Modifikationen sind ausschließlich autorisiertem Delta Elektronika-Service-Personal gestattet. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch eine Delta Elektronika-Serviceeinrichtung durchgeführt werden.

## 2.11 Entfernung von (Sicherheits-) Abdeckungen

Sicherheitsabdeckung(en) werden verwendet, um potenziell gefährliche Spannungen abzudecken. Beachten Sie Folgendes, wenn Sie die Sicherheitsabdeckung(en) entfernen:

- Gerät ausschalten, Gerät von dem AC-Versorgungsnetz und DC-Anwendung trennen.
- Warten Sie 5 Minuten um interne Kondensatoren zu entladen. Abschrauben und entfernen von Abdeckung(en).
- Bevor Sie das Gerät wieder mit dem Versorgungsnetz verbinden, montieren Sie vorher jedes Mal die Abdeckung(en).

## 2.12 Handhabung und Montage

**Warnung!** Einheit Gewicht ist 27kg! Beim Auspacken oder Umziehen vorsichtshalber: Heben Sie mit 2 Personen an oder benutzen Sie ein Liftwerkzeug. Gefahr der Zerkleinerung der Gliedmaßen unter Einheit. Risiko des Schneidens: Einheit hat scharfe Kanten und Ecken!

**Warnung!** Keine Wandmontage oder Deckenmontage erlaubt! Gefahr der Zerkleinerung unter Einheit. Nur Einheit horizontal montieren, auf eine stabile Oberfläche stellen oder Rack-Montage verwenden.

## 2.13 Rotierender Lüfter, thermischer Verbrennung

Für die Kühlung des Geräts ist ein richtiger Luftstrom erforderlich. Dies ermöglicht den Betrieb bei voller Leistung und einer längeren Lebensdauer. Wenn das Gerät überhitzt wird, schaltet sich die Stromversorgung herunter, bis das Gerät wieder abgekühlt ist.

**Warnung!** Top-Abdeckung und Lüfter Auspuffs können heiß werden. Vermeiden Sie diese zu berühren, während Sie das Gerät mit hoher Leistung bedienen!

**Warnung!** Blockieren Sie keine Lüfter Öffnungen oder Luftabsaugungen. Versuchen Sie nicht, Lüfter Öffnungen durch ein Objekt zu betreten, um Lüfter zu behindern. Lange Haare können in Ventilator stecken bleiben, tragen Sie ein Haarnetz, wenn Sie lange Haare haben.

**Warnung!** Schließen Sie keine Kabel an die DC-Anschlussklemmen an, während das Gerät eingeschaltet ist. Plötzliches Machen oder Brechen von hohen Gleichstrom kann große Funken verursachen, auch bei niedriger Spannung. Gefahr von thermischen Verbrennung und Feuer!

## 2.14 Elektromedizinische Geräte

**Warnung!** Hohe Ströme können durch die DC-Anschlussklemmen laufen. Diese Ströme verursachen starke Magnetfelder. Kommen Sie nicht in die Nähe, wenn Sie ein elektromedizinisches Gerät wie einen Herzschrittmacher haben.

## 2.15 Umgebungsbedingungen

Die Stromversorgungssicherheitszulassung von Delta Elektronika gilt für die folgenden Betriebsbedingungen:

- Gebrauch : Nur Innengebrauch. **Warnung!** Nicht für die Verwendung in Gegenwart von Kindern oder Tieren vorgesehen!
- Umgebungstemperatur : -20 bis 50 °C.
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit : 95%, nicht kondensierend, bis zu 40 °C, 75%, nicht kondensierend, bis zu 50 °C
- Höhe : Nicht über 2000 m Meeresspiegel verwenden.  
**Warnung!** Elektrische Creepage & Clearance nicht gültig für größere Höhen!
- Verschmutzungsgrad : 2

## 2.16 Symbole und Markierungen



Vorsichtsgefahr bei elektrischen Schlag.



Bedienungsanleitung Symbol. Das Gerät wird mit diesem Symbol gekennzeichnet, wenn der Benutzer auf die Bedienungsanleitung verweisen muss.



PE-leiterklemme.



Aus (Versorgungsnetz).



Ein (Versorgungsnetz).

## WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment)

### 2.17 Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Anwendbar in der Europäischen Union.

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, seiner Verpackung oder seiner Literatur weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht mit anderen Abfällen entsorgt, sondern separat gesammelt werden sollte, um es verantwortungsvoll zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Material zu fördern.

## 3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Série SM15K

### 3.1 Mise en garde

Les précautions de sécurité suivantes doivent être suivies dans toutes les phases de fonctionnement, d'entretien et de réparation de cet appareil. Le non-respect des précautions de sécurité ou des avertissements contenus dans le présent document enfreint les normes de sécurité concernant la conception, la production et l'utilisation prévue de cet appareil et peut endommager les dispositifs de protection intégrés. Delta Elektronika n'est pas responsable si l'utilisateur ne se conforme pas à ces exigences.

### 3.2 Catégorie d'installation

Les alimentations de Delta Elektronika ont été affectées à la catégorie d'installation II (catégorie de surtension II).

### 3.3 Mise à la terre des bornes de raccordement secteur (bornes d'alimentation CA)

Ce produit est un appareil de classe 1. Pour minimiser le risque de choc électrique, l'appareil doit être connecté au réseau d'alimentation CA à l'aide d'un câble d'alimentation à quatre fils. Dans ce cas, le conducteur de protection doit être fermement connecté à une connexion de mise à la terre électrique (conducteur de protection) à la source d'alimentation. Pour les appareils câblés au réseau d'alimentation, la borne de mise à la terre de protection doit être connectée au connecteur de mise à la terre de sécurité avant d'effectuer une autre connexion. Une interruption du conducteur de protection ou une séparation de la pince de mise à la terre de protection peut entraîner un choc électrique pouvant blesser les personnes.

### 3.4 Mise à la terre des bornes CC

Si la borne CC d'un appareil est conçue pour recevoir ou obtenir un maximum de 60 VDC et que la borne CC 'moins' ou 'plus' est mise à la terre, la tension sur les bornes CC et les connexions de circuit de lecture (marque 'Sense') peuvent être considérées comme sûres.

**Attention!** Si le bornier CC 'plus' peut dépasser 60 VDC par rapport au bornier CC 'moins', des mesures externes supplémentaires doivent être prises pour assurer l'isolation de sécurité des bornes CC et des connexions de circuit de lecture (marque 'Sense').

**Attention!** Si le bornier CC 'moins' peut dépasser 60 VDC/42,4 Vpk par rapport à la mise à la terre, des mesures externes supplémentaires doivent être prises pour assurer l'isolation de sécurité des bornes CC et des connexions de circuit de lecture (marque 'Sense').

Les connecteurs LAN, USB et de verrouillage standard ainsi que les interfaces optionnelles sont à leur potentiel de mise à la terre et peuvent être considérés comme sûrs si le terminal CC 'moins' de l'appareil par rapport à la mise à la terre ne dépasse pas 1000 VDC / 707 Vpk pour SM70-CP-450, SM210-CP-150, SM500-CP-90 et SM1000-CP-45, ou 1500VDC / 1060Vpk par rapport à PE pour SM1500-CP-30.

**Attention 1 :** Si les deux bornes CC d'un dispositif basse tension sont sans potentiel ou si les bornes CC sont connectées en série avec une haute tension EXTERNE CA ou CC, le bornier CC-CC 'moins' peut dépasser la valeur de sécurité en termes de mise à la terre comme spécifié dans l'avertissement ci-dessus.

**Attention 2:** Bien qu'un appareil haute tension fonctionne à une tension de sécurité inférieure à 60 VDC, il doit toujours être considéré comme un appareil haute tension pour la sécurité! Un fonctionnement incorrect, une erreur de programmation ou une erreur externe peut entraîner une tension de sortie CC incertaine et élevée. Pour plus d'informations et des schémas de circuit concernant la mise à la terre et la sécurité, voir la note d'application en ligne '*Fonctionnement sûr d'une alimentation électrique*'.

### 3.5 Risque de choc électrique

Toucher les contacts de la fiche d'alimentation ou des câbles immédiatement après la déconnexion du secteur peut entraîner un choc électrique. Et en raison des condensateurs X chargés, un potentiel dangereux entre le terminal CC 'plus' ou 'moins' et le PE peut exister ou survenir. Même si les bornes CC sont éteintes, mais que l'appareil est toujours allumé. Par conséquent, ne touchez jamais PE et l'un des terminaux DC à mains nues en même temps.

### 3.6 Connexion au réseau d'alimentation

Connectez-vous en permanence au réseau d'alimentation ou via une connexion de prise industrielle conformément à la norme CEI 60309. 'Équipement connecté en permanence' ou 'Équipement enfichable de type B'.

### 3.7 Fusibles

Les fusibles ne peuvent être remplacés que par le personnel de service autorisé de Delta Elektronika afin d'éliminer définitivement le risque d'incendie.

### 3.8 Alimentation d'entrée CA

N'utilisez pas une alimentation CA qui dépasse la tension d'entrée CA et la puissance de fréquence de cet appareil. La tension d'entrée CA et la puissance de fréquence de la série d'alimentations Delta Elektronika sont spécifiées dans la fiche technique ci-jointe.

### 3.9 Circuits en direct

Les opérateurs ne doivent pas retirer les couvercles de l'appareil. Les réglages internes ou les remplacements de composants ne sont autorisés qu'au personnel qualifié de Delta Elektronika. Ne remplacez jamais les composants par le câble d'alimentation branché. Pour éviter les blessures, débranchez toujours le courant avant de toucher les composants, retirez les sources de tension externes et les circuits de décharge.

### 3.10 Remplacement et modifications des pièces

Le remplacement et les modifications des pièces ne sont autorisés qu'au personnel de service autorisé de Delta Elektronika. Les réparations de l'appareil ne peuvent être effectuées que par un centre de service Delta Elektronika.

### 3.11 Retrait des couvercles (de sécurité)

Les couvercles de sécurité sont utilisés pour couvrir les tensions potentiellement dangereuses. Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous retirez le(s) couvercle(s) de sécurité :

- Éteignez l'appareil, déconnectez-le du réseau d'alimentation CA et de l'application CC.
- Attendez 5 minutes pour décharger les condensateurs internes. Dévissez et retirez-le(s) couvercle(s).
- Avant de reconnecter l'appareil au réseau d'alimentation, installez-le(s) couvercle(s) à chaque fois.

### 3.12 Manipulation et assemblage

**Attention!** Le poids unitaire est de 27 kg! Lors du déballage ou du changement par précaution: Soulevez avec 2 personnes ou utilisez un outil de levage. Danger d'écraser les membres sous l'unité. Risque de coupe: L'unité a des arêtes vives et des coins!

**Attention!** Aucun montage mural ou au plafond n'est autorisé! Danger d'écrasement sous l'unité. Montez uniquement l'unité horizontalement, placez-la sur une surface stable ou utilisez un support en rack.

### 3.13 Ventilateur rotatif, combustion thermique

Un flux d'air approprié est nécessaire pour refroidir l'appareil. Cela permet un fonctionnement à pleine puissance et une durée de vie plus longue. Si l'appareil surchauffe, l'alimentation s'éteindra jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi à nouveau.

**Attention!** Le couvercle supérieur et les échappements du ventilateur peuvent devenir chauds. Évitez de les toucher lorsque vous utilisez l'appareil avec une puissance élevée!

**Attention!** Ne bloquez pas les ouvertures des ventilateurs ou les bouches d'aération. N'essayez pas d'entrer dans les ouvertures des ventilateurs à travers un objet pour obstruer les ventilateurs. Les cheveux longs peuvent rester coincés dans un ventilateur, portez un filet à cheveux si vous avez les cheveux longs.

**Attention!** Ne connectez pas de câbles aux bornes CC lorsque l'appareil est allumé.

Soudain, faire ou casser un courant continu élevé peut provoquer de grandes étincelles, même à basse tension. Danger de combustion thermique et d'incendie!

### 3.14 Équipement électromédical

**Attention!** Des courants élevés peuvent traverser les bornes CC. Ces courants provoquent de forts champs magnétiques. Ne vous approchez pas si vous avez un appareil électromédical comme un stimulateur cardiaque.

### 3.15 Conditions ambiantes

L'approbation de sécurité de l'alimentation de Delta Elektronika s'applique aux conditions de fonctionnement suivantes :

- Utilisation : Utilisation à l'intérieur seulement. **Attention!** Non destiné à être utilisé en présence d'enfants ou d'animaux!
- Température ambiante : -20 à 50 °C.
- Humidité relative max: 95%, sans condensation, jusqu'à 40 °C, 75 %, sans condensation, jusqu'à 50 °C
- Altitude: Ne pas utiliser au-dessus de 2000 m niveau de la mer.  
**Attention!** Creepage & Clearance électrique non valable pour les altitudes plus élevées!
- Degré de contamination: 2

### 3.16 Symboles et marqueurs



Risque de prudence en cas de choc électrique.



Terminal conducteur de terre de protection.



Icône du manuel d'instructions. L'appareil est marqué de cette icône lorsque l'utilisateur doit se référer au manuel d'instructions.



Désactivé (réseau d'approvisionnement).



A (réseau d'approvisionnement).

## DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

### 1.1 Élimination correcte de ce produit

Applicable dans l'Union européenne.



Cet étiquetage sur le produit, son emballage ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets en fin de vie, mais doit être collecté séparément afin de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matériaux.



## 4 QUICK START - SM15K-series

### 4.1 Connecting the unit




fig 4 - 1 - controls and connections.

**Warning!** Never make connections to the Power Inputs, Power Outputs or Sense Connector when the unit is connected to the mains supply or power outlet! Safety covers are used to cover these in- and outputs. Carefully read the chapter "Safety Instructions" in this manual before connecting or operating the unit!

**Warning!** Some components inside the power supply are at AC voltage even when the On/Off switch is in the off position. Therefore a readily accessible, appropriately rated, disconnect device shall be incorporated external to the equipment. The power supply shall be connected to the mains supply via a protection device with a rating of maximum 32A. For example a circuit breaker or fuses etc.

#### 4.1.1 AC POWER TERMINALS (AC-MAINS)

- This connector is located at the rear side, marked as CON A.
- Use a cable with a diameter of 4 mm<sup>2</sup> for each wire and a sufficient voltage rating for the AC input voltage of the unit.
- Use the included 4-pole header with the markings L1, L2, L3, PE for connecting the wire to the unit (see fig. 4 - 1).
- The mounting torque for the header terminals is 0.6 Nm.
- Always connect the PE terminal to the Protective Earth, no neutral connection is required.
- The unit can operate only on a 3-phase grid, with a rated voltage of 380...480VAC.
- After installation, connect the pull relief and add the safety cover over the AC terminals.

#### 4.1.2 DC POWER TERMINALS

- These terminals are located at the rear side, marked as CON B1 (PLUS) and CON B2 (MINUS), see fig. 4 - 1.
- See table 4 - 1 at this page for the correct cable diameter and mounting torque. Use cables with a sufficient voltage rating for the maximum output voltage of the unit.
- With high output current, use low resistive connections between the power supply and the load:
  - Mount the cable lugs directly on the DC power strips followed by a washer, a split washer and a nut. Always in this order!
  - Never place washers between the lugs and the strips because this can result in excessive heat!
  - Only use nuts and washers supplied with the unit.
- The DC power terminals are floating in relation to Protective Earth.
- After installation mount the safety cover over the DC power terminals.

Unit	DC Output cable [mm <sup>2</sup> ]	Bolts	Torque [Nm]
SM70-CP-450	150	M12	80
SM210-CP-150	50	M8	20
SM500-CP-90	35	M8	20
SM1000-CP-45	12	M8	20
SM1500-CP-30	5	M8	20

table 4 - 1  
Recommended cable diameters and mounting torque.

#### 4.1.3 LAN-CONNECTOR

- Insert a standard RJ45 network cable to the LAN-connector at the rear side, see fig. 4 - 1 and make connection to a Local Area Network (LAN) to perform a firmware update and use the units' web browser, see next paragraph.
- The LAN-connector is at Protective Earth level.

#### 4.1.4 LOAD SENSING, INTERLOCK, USB, INTERFACES, SERIES-PARALLEL, MASTER/SLAVE

- Refer to user manual for connecting and using these features and options.

## 4.2 Operating the unit

### 4.2.1 FIRMWARE UPDATE

- Switch the unit on by rotating the mains switch on the front panel clockwise.
- In the unit menu, check the firmware revision via Menu > System > info > Unit > Version. Use the V- and A-knob to navigate through the menu.
- On a computer, check at if there is new firmware available via: [Products > SM15K > Downloads](#).
- If newer, download the firmware package to the computer and connect this to the same LAN as the unit.
- In the unit menu, check the IP-address via Menu > Interfaces > LAN > Address\*.
- On the computer, open the SM15K web interface using an internet browser by entering the IP-address of the unit in the address bar of the browser.
- In the web interface, go to Administration > Firmware.
- Select "Choose File" and browse to the downloaded package, enter password and "Start Update".

\*Note: when DHCP is enabled, the IP-address can change, for example after a power cycle.



4.2.2 FIRST OPERATION

- The first line in the front display indicates the actual output voltage and current. The second line shows the settings of the controls.
- Check the text 'front' is indicated - this means the unit is in local-operation and can be controlled by the V-knob and A-knob at the front panel.
- Switch the output on by pressing the on/OFF button.
- Turn the V- and A-knob a half turn clockwise. Depending on the load, a voltage should now be present on the output and a current will run through the load.
- Depending on the load and settings, the unit will be either in constant voltage, current or power mode, respectively CV-, CC- or CP-mode.
- Respectively the indication 'CV' will appear on the first line, next to the actual voltage value. The indication 'CC' will appear next to the actual current value or 'CP' will appear next to the actual power value.

4.2.3 SOURCE & SINK CURRENT

- By default the A-knob at the front sets the source current 'CC+'.
- By pressing the buttons 'Lock' and 'Menu' simultaneously, the function of the A-knob changes from 'CC+' to 'CC-', to set the sink current.
- In the display the arrow behind the value for the current changes position, see fig 4 - 3.

4.2.4 SOURCE & SINK POWER

- Set the maximum power via Menu > Configuration > Prg Setting > Psettings.
- Here rotate the V-knob to set the source power from 0...15kW.
- This is the power the unit can deliver to the DC power terminals.
- Rotate the A-knob to set the sink power from 0...-15kW.
- This is the power the unit can absorb from the DC power terminals and feed back into the grid.

4.2.5 LIMITATION OF SETTINGS

- By default, the settings for CV, CC and CP Limit are set to the maximum.
- Change the limit settings via Menu > Protection > Limits.

4.2.6 REMOTE PROGRAMMING

- By default a unit is in local operation, see fig. 4 - 3.
- In remote operation different programming options are available such as 'eth', 'web', 'seq', 'slot1', etc.
- Via the front menu the source can be set to the required programming input via: Menu > Configuration > Source.
- When connected to LAN, enter the unit's IP-address in a web browser to open the web interface.
- With this interface all above-described parameters plus additional parameters can be set and read.
- For more information, see the chapter Remote Programming of the user manual.

4.3 Download User Manual

4.3.1 FULL VERSION

- Check at [www.DeltaPowerSupplies.com](http://www.DeltaPowerSupplies.com) for the full version of the user manual via: [Products > SM15K > Downloads.](#)

4.4 Driver & Example Software

4.4.1 APPLICATIONS & INTERFACES

- Check at [www.DeltaPowerSupplies.com](http://www.DeltaPowerSupplies.com) for driver and example software via: [Products > SM15K > Downloads.](#)

Note:

It is strongly recommended to regularly check for updates for additional functionality and improvements.






fig 4 - 2 - start up settings.



arrow for setting of CC+ or CC-  
fig 4 - 3 - 19 W output power.




fig 4 - 4 - The front console of the web interface for setting of the output and monitoring various parameters.




fig 4 - 5 - Regularly check for new versions of user manual and firmware.



## 5 EU Declaration of Conformity - SM15K-series



We

Delta Elektronika  
Vissersdijk 4  
4301 ND ZIERIKZEE  
The Netherlands

Declare under sole responsibility that the following Power Supplies:

**SM70-CP-450**  
**SM210-CP-150**  
**SM500-CP-90**  
**SM1000-CP-45**  
**SM1500-CP-30**

Meet the intent of Directives

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)  
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)  
2011/65/EU Reduction of Hazardous Substances (RoHS2)

Compliance was demonstrated to the following specification as listed in the official Journal of the European Communities:

**EN 61326-1:2013 EMC requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use**

**EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use**

**EN IEC 63000:2018 Assessment of electrical and electronic products with respect to RoHS**

J. Koopman  
Managing director,  
Zierikzee, May 2024